

АКТ

дефектации оборудования (системы)

г. Тамбов

от «09» февраля 2024г.

Фактический адрес и наименование объекта: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», Мичуринский р-н, сельское поселение Жидиловский сельсовет, строение 3, территориальное отделение «Мичуринское».

Наименование системы, гарантийная/не гарантийная: система охранно-пожарной сигнализации.

(не нужно зачеркнуть)

Представители заказчика: ведущий специалист по режиму и охране отдела по безопасности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Доровских В. А.

В результате осмотра выявлено: шлейфы, приборы и извещатели охранно-пожарной сигнализации (ОПС) находятся в неудовлетворительном состоянии (обрывы, нарушена изоляция, нарушена работоспособность).

Выполненные работы: восстановить работоспособность охранно-пожарной сигнализации текущим ремонтом не представляется возможным.

Заключение: необходимо проведение капитального ремонта ОПС с полной заменой шлейфов сигнализации, приборов и извещателей.

Представитель исполнителя:

Техник ПЦО ООО ЧОО «Каскад»
охране

Представитель заказчика:

Ведущий специалист по режиму и

отдела по безопасности ПАО

«ТЭСК»

В. А. Доровских

